

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5127BS0041

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	AB ScanTube OY Skrapängvägen 9, FIN-221 40 Mariehamn-Åland
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungsprofil aus expandiertem PTFE (5127)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus expandiertem PTFE für Flanschverbindungen
Modell <i>model</i>	Coltex®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 16/140/5127/01 vom 06.06.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 403 (01.11.2003)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.02.2019 / 16-0437-GNV

70228-04-A-DE

26.07.2016 Rie C-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	ausgenommen Flüssiggas in der flüssigen Phase

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Coltex®	Druckbereich: 0...16 bar Temperaturbereich: bis +50 °C	